Государственное бюджетное учреждение культуры
города Севастополя
«Андреевский Дворец культуры»
(ГБУК С АДК)
299813, г. Севастополь, с. Андреевка, ул. Центральная, д. 24,
ОГРН 1179204008653 ИНН 9203543288 КПП 920301001
т. 8-978-868-47-14, adk@sev.gov.ru

Сведения о контрольных мероприятиях и их результатах за 2024 год

Наименование органа, осуществляющего контроль	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
1	2	3	4	5
Главное управление МЧС России по г. Севастополю	Инспекционный визит на объекте: здание ДК (г. Севастополь, с. Андреевка, ул. Центральная, д. 24)	17.07.2024 — 17.07.2024	Выдан протокол об административном правонарушении и предписание об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 2308/307-92/105-В/ПИВ, со сроком исполнения до 01.04.2025 г.: 1. здание не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации; 2. не обеспечена исправность внутреннего противопожарного водопровода; 3. шкаф, для размещения пожарного крана внутреннего противопожарного водопровода, не укомплектован пожарными рукавами и пожарным стволом; 4. не подтверждено соответствие показателей пожарной опасности материала (линолеум) используемого для	При отсутствии должного финансирования учреждения, устранить замечания по пунктам нет возможности, так как данные работы предусмотрены капитальными вложениями при проведении капитального ремонта.

			покрытия пола на путях эвакуации в здании, показателям пожарной опасности не более чем В2, Д3, Т2, РП2; 5. на объекте защиты отсутствует система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; 6. объект защиты не оборудован аварийным освещением на путях эвакуации; 7. не проведены эксплуатационные испытания наружной открытой лестницы, предназначенной для эвакуации людей ведущей со второго этажа спортзала; 8. не проведены эксплуатационные испытания наружной открытой лестницы, предназначенной для эвакуации людей ведущей со сцены; 9. не подтверждено соответствие материалов примененных для отделки потолков и стен (драпировка, отделка) в зальном помещении на втором этаже, материалам с показателями пожарной опасности не более Г1, В1, Д2, Т2. 10. не подтверждено соответствие материалов примененных для отделки полов (линолеум) в зальном помещении на втором этаже, материалам с показателями пожарной опасности не более чем В2, Д2, Т2, РП1.	

Директор Н. В. Москвина